

I/S Knud Strand Vandværk
 Benny Jørgensen/Kasserer
 Kalkstensvej 9
 7860 Spøttrup

Nupark 51 Ringvej 34
 7500 Holstebro 7700 Thisted
 tlf 9610 9300 tlf 9617 8250
 fax 9742 9304 fax 9792 4941
 info@labvest.dk thisted@labvest.dk

I/S Knud Strand Vandværk

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2011

02-01-2012

Med henblik på omformation til forbrugerne om vandets kvalitet har LabVest I/S foretaget udtræk af data for I/S Knud Strand Vandværk 2011
 Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011
 Nedenstående information omfatter § 28, stk1. nr. 6.

Der er i 2011 udtaget følgende prøver:

	Ordinære	Opfølgning	Andet
Hos forbrugere	1	0	0
På vandværk	3	0	0
Fra borer	0	0	0
Fra ledningsnet	0	0	0

ANALYSERESULTATER 2011

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav	Sted
Kemiske:						
Hårdhed				° dH		V
pH	7,92	7,92	7,92		7 - 8,5	F
Nitrat	0,65	0,65	0,65	mg/l	< 50	V
Jern	0,05	0,05	0,05	mg/l	< 0,2	F+V
Mangan	0,006	0,006	0,006	mg/l	< 0,02	F+V
Nikkel				µg/l	< 20	F+L
Flourid	0,17	0,17	0,17	mg/l	< 1,5	V
Mikrobiologiske:						
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Kimtal 22 °C	9	6	9	antal/ml	< 200	F+V
Kimtal 36 °C	1	1	1	antal/ml	< 20	F+V

V = undersøges på vandværksprøver
 F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
 L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet

< = mindre end
 > = større end

Venlig hilsen
 LabVest I/S